

RAPPORTO DI PROVA N. 437604

TEST REPORT No. 437604

Cliente / Customer

CASA NOASTRA S.r.l.

Calea Bucuresti, 113 - 200620 PIELESTI - Romania

Oggetto / Item#

cassonetto per avvolgibili denominato

"Cassoneta 6 Stars - Insulation module 176991"

shutter box named "Cassoneta 6 Stars - Insulation module 176991"

Attività / Activity

calcolo della trasmittanza termica secondo la norma

UNI EN ISO 10077-2:2025

calculation of thermal transmittance in accordance with standard

UNI EN ISO 10077-2:2025

Risultati / Results

trasmittanza termica

thermal transmittance

$U_{sb} = 0,81 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$



(#) secondo le dichiarazioni del cliente.
according to that stated by the customer.

Bellaria-Igea Marina - Italia, 10 febbraio 2026
Bellaria-Igea Marina - Italy, 10 February 2026

L'Amministratore Delegato

C (Dott. Nazario Giordano)

Firmato digitalmente da NAZARIO GIORDANO

Commessa:

Order:
108880

Provenienza della documentazione tecnica:

Technical documentation origin:
fornita dal cliente
supplied by the customer

Data del ricevimento della documentazione tecnica:

Technical documentation received date:
19 gennaio 2026, 2 febbraio 2026
19 January 2026, 2 February 2026

Data dell'attività:

Activity date:
5 febbraio 2025
5 February 2026

Luogo dell'attività:

Activity site:
Istituto Giordano S.p.A. - Blocco 2 - Via Gioacchino Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia

Indice	Pagina
Descrizione dell'oggetto#	2
Riferimenti normativi	3
Modalità	3
Risultati	5
Contents	Page
Description of item#	2
Normative references	3
Method	3
Results	5

Il presente documento è composto da n. 6 pagine e non può essere riprodotto parzialmente, estrapolando parti di interesse a discrezione del cliente, con il rischio di favorire una interpretazione non corretta dei risultati, fatto salvo quanto definito a livello contrattuale.

I risultati si riferiscono solo all'oggetto in esame, così come ricevuto, e sono validi solo nelle condizioni in cui l'attività è stata effettuata.

L'originale del presente documento è costituito da un documento informatico firmato digitalmente ai sensi della Legislazione Italiana applicabile.

This document is made up of 6 pages and shall not be reproduced except in full without extrapolating parts of interest at the discretion of the customer, with the risk of favoring an incorrect interpretation of the results, except as defined at contractual level.

The results relate only to the item examined, as received, and are valid only in the conditions in which the activity was carried out.

The original of this document consists of an electronic document digitally signed pursuant to the applicable Italian Legislation.

Responsabile Tecnico di Prova:

Chief Test Technician:
Dott. Ing. Gabriele Graci

Responsabile del Laboratorio di Trasmissione del calore - Calcoli:

Head of Heat Transfer Laboratory - Calculation:
Dott. Corrado Colagiacomo

Compilatore: / Compiler: Agostino Vasini

Pagina 1 di 6 / Page 1 of 6