

RAPPORTO DI PROVA N. 426323

TEST REPORT No. 426323

Cliente / Customer

CASA NOASTRA S.r.l.

Calea Bucuresti, 113 - 200620 PIELESTI - Romania

Oggetto / Item[#]

**cassonetto per avvolgibili denominato
"Cassoneta 6 STARS - modulo 176991"**
shutter box named "Cassoneta 6 STARS - modulo 176991"

Attività / Activity

**calcolo della trasmittanza termica secondo la norma
UNI EN ISO 10077-2:2018**
*calculation of thermal transmittance in accordance with standard
UNI EN ISO 10077-2:2018*

Risultati / Results

trasmittanza termica
thermal transmittance
 $U_{sb} = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$



(#) secondo le dichiarazioni del cliente.
according to that stated by the customer.

Bellaria-Igea Marina - Italia, 3 marzo 2025
Bellaria-Igea Marina - Italy, 3 March 2025

L'Amministratore Delegato
Chief Executive Officer

(Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano)



Firmato digitalmente da SARA LORENZA GIORDANO

Commessa:

Order:
103664

Provenienza della documentazione tecnica:

Technical documentation origin:

Data del ricevimento della documentazione tecnica:

Technical documentation received date:

21 febbraio 2025, 24 febbraio 2025

21 February 2025, 24 February 2025

Data dell'attività:

Activity date:

3 marzo 2025

3 March 2025

Luogo dell'attività:

Activity site:

Istituto Giordano S.p.A. - Blocco 2 - Via Gioacchino Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia

Indice

Pagina

Descrizione dell'oggetto[#]

2

Riferimenti normativi

4

Modalità

4

Risultati

7

Contents

Page

Description of item[#]

2

Normative references

4

Method

4

Results

7

Il presente documento è composto da n. 8 pagine e non può essere riprodotto parzialmente, estrapolando parti di interesse a discrezione del cliente, con il rischio di favorire una interpretazione non corretta dei risultati, fatto salvo quanto definito a livello contrattuale.

I risultati si riferiscono solo all'oggetto in esame, così come ricevuto, e sono validi solo nelle condizioni in cui l'attività è stata effettuata.

L'originale del presente documento è costituito da un documento informatico firmato digitalmente ai sensi della Legislazione Italiana applicabile.

This document is made up of 8 pages and shall not be reproduced except in full without extrapolating parts of interest at the discretion of the customer, with the risk of favoring an incorrect interpretation of the results, except as defined at contractual level.

The results relate only to the item examined, as received, and are valid only in the conditions in which the activity was carried out.

The original of this document consists of an electronic document digitally signed pursuant to the applicable Italian Legislation.

Responsabile Tecnico di Prova:

Chief Test Technician:

Dott. Ing. Gabriele Graci

Responsabile del Laboratorio di Trasmissione del calore - Calcoli:

Head of Heat Transfer Laboratory - Calculation:

Dott. Corrado Colagiacomo

Compilatore: / Compiler: Agostino Vasini

Pagina 1 di 8 / Page 1 of 8